

仕 様 書

本仕様書は、京都府公立大学法人で使用するガスの需給に対して、ガスを調達するための方法を定めたものであり、次の条項に従いガスを供給すること。

1. 需給対象

- | | |
|------------|-------------------|
| (1) 対象建物 | 京都府立大学 |
| (2) 需要場所 | 京都府京都市左京区下鴨半木町1-5 |
| (3) 業種及び用途 | 大学 |

2. ガスの概要

- | | |
|------------|-----------------------|
| (1) 種類 | 都市ガス 13A |
| (2) 供給熱量 | 45MJ/m ³ N |
| (3) 供給圧力 | 低圧(9本) 中圧(1本) |
| (4) 対象メーター | 別紙1のとおり |

3. ガスの使用条件

- | | |
|---|---|
| (1) 予定契約最大使用量 | 270m ³ /h |
| (契約最大使用量とは、契約供給期間を通じて1時間当たりの最大の使用量をいう。) | |
| (2) 予定契約期間使用量 | 358,300m ³ /年 (低圧使用分 294,000m ³) |
| 各月の詳細は別紙2のとおり | |
| (契約期間使用量とは、契約供給期間の契約月別使用量の合計量をいう。) | |
| (3) 予定契約引取量の設定 | 250,810m ³ /年 |
| (契約引取量とは、契約で定める発注者の1年間に於いて引取らなければならないガス使用量をいう。) | |

4. 契約供給期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

5. 計量及び検針

- (1) 前回の検針日及び今回の検針日における一般ガス導管事業者によるガスメーターの読み等により、当該料金算定期間の使用量の算定を行う。
- (2) 最大使用量は、一般ガス導管事業者が指定する負荷計測器により算定する。ただし、負荷計測器により算定できないガスメーターの最大使用量はガスメーターの能力(小数点以下切り捨て)の合計とする。なお、負荷計測器の故障等甲または一般ガス導管事業者の都合により検針値が

確定できない場合の精算額算定にあたっては、当該月の負荷計測器の検針値は用いないものとする。

6. ガス料金の決定

- (1) 本仕様書の内容を踏まえ、ガス料金(税抜)の提示を行うこと。
- (2) 料金の算出にあたり、原料費料金は、全日本通関統計の 2024 年9月～2025 年8月の公表値の平均原料単価(LNG:90,665 円/t LPG:89,955 円/t)を用いて算出する。

なお、石油石炭税等租税課金は、LNG:1,860 円/t LPG:1,860 円/tを用いて算出するものとする。

- (3) ガス使用量が本仕様書記載の契約量に対して、不足となった場合の補償料を規定する場合は、補償料の発生条件や算定式等を提示すること。
- (4) 輸送(託送)料金は、一般ガス導管事業者の令和8年4月時点での託送供給約款(以下、「託送約款」という)を適用する。

なお、一般ガス導管事業者の託送約款が改訂され、託送供給料金に変更になった場合における輸送(託送)料金は、変更後の一般ガス導管事業者の託送約款に定める託送供給料金によるものとする。

7. その他

本仕様書に定めのない事項は、受注者の定める約款や供給条件等に従うほか、発注者・受注者間の協議により定める。

NO	使用場所	ご使用番号	供給地点特定番号	メーター	メーター 番号	計測方法	引込管	メーター
1	大学会館北側GL	47-00-120-00-0020-9	00212400061163307	M6GP	9588	負荷計	低圧	低圧
2	本館地下機械室	47-00-120-00-0030-8	00212500061163304	M50GP	9841	負荷計	低圧	低圧
3	体育館北面GL	47-00-120-00-0037-3	00212700061163300	M30GP	9899	負荷計	低圧	低圧
4	2号館東南面GL	47-00-120-00-0040-7	00212800061163308	M100GP	4347	負荷計	低圧	低圧
5	3号館西面GL	47-00-120-00-0050-6	00212900061163306	M30GP	6617	負荷計	低圧	低圧
6	5号館北東面GL	47-00-120-00-0065-4	00212100061163402	M30GP	9863	負荷計	低圧	低圧
7	6号館中央GL	47-00-120-00-0075-3	00212300061163408	M30GP	0066	負荷計	低圧	低圧
8	7号館地下機械室	47-00-120-00-0084-5	00212500061163403	M10GP	3128	負荷計	低圧	低圧
9	5号館北西面GL	47-00-120-00-0090-2	00212600061163401	M30GP	0134	負荷計	低圧	低圧
10	シルバー人材施設北面GL	47-00-120-00-0092-8	00212700061163409	M2.5GP	0687	負荷計	低圧	低圧
11	昆虫飼育室GL	47-00-120-00-0095-1	00212800061163407	M2.5GP	9099	負荷計	低圧	低圧
12	植物生理実験室GL	47-00-120-00-0096-9	00212900061163405	M16GP	3643	負荷計	低圧	低圧
13	1号館北面GL	47-00-120-00-0102-5	00212200061163509	M100GP	4319	負荷計	低圧	低圧
14	演習林本部GL	47-00-120-00-0105-8	00212400077961504	M6GP	9581	負荷計	低圧	低圧
15	桂会館(和室)GL	47-00-120-00-0110-8	00212300061163507	M2.5GP	2185	負荷計	低圧	低圧
16	RI共同実習室GL	47-00-120-00-0115-7	00212000076452503	M10GP	1304	負荷計	低圧	低圧
17	プレハブ棟北側GL	47-00-120-00-0218-9	00212900086653604	M2.5GP	0223	負荷計	低圧	低圧
18	制御温室GL	47-00-120-00-0222-1	00212900086672604	M30GP	4357	負荷計	低圧	低圧
19	動物実験舎GL	47-00-120-00-0068-8	00212300087990602	M6GP	1334	負荷計	低圧	低圧
20	教養棟GL	47-00-120-00-0250-2	00212000088767708	M25GP	8499	負荷計	中圧	低圧
21	教養棟厨房GL	47-00-120-00-0260-1	00212100088767706	M50GP	8127	負荷計	中圧	低圧
22	国際交流施設	47-00-120-00-0018-3	00212800061257407	M6GP	6337	負荷計	低圧	低圧
23	5号館北西GL	47-00-120-00-0215-5	00212200061163707	M40GP	9261	負荷計	低圧	低圧
24	7号館地下室	47-00-120-00-0200-7	00212700061163607	M6GP	3588	負荷計	低圧	低圧
25	本館地下室	47-00-120-00-0100-9	00212100061163501	M50GP	4401	負荷計	低圧	低圧
26	本館地下室	47-00-120-00-0210-6	00212100061163709	M50GP	6543	負荷計	低圧	低圧
27	5号館東GL	47-00-120-00-0061-3	00212700078016608	M10GP	3662	負荷計	低圧	低圧
28	6号館中央GL	47-00-120-00-0073-8	00212100078001009	M30GP	4623	負荷計	低圧	低圧
29	RI共同実験室GL	47-00-120-00-0116-5	00212300076448901	M6GP	9579	負荷計	低圧	低圧
30	演習林本部	47-00-120-00-0118-1	00212900061163504	M2.5GP	9104	負荷計	低圧	低圧
31	2号館東GL	47-00-120-00-0192-6	00212300061163606	M65GP	8710	負荷計	低圧	低圧
32	3号館西GL	47-00-120-00-0193-4	00212400061163604	M25GP	3815	負荷計	低圧	低圧
33	3号館西GL	47-00-120-00-0206-4	00212000061163701	M30GP	6616	負荷計	低圧	低圧
34	第2体育館GL	47-00-120-00-0198-3	00212600061163609	M10GP	3126	負荷計	低圧	低圧
35	1号館北東GL	47-00-120-00-0202-3	00212800061163605	M30GP	4358	負荷計	低圧	低圧
36	1号館北東GL	47-00-120-00-0204-9	00212900061163603	M100GP	9851	負荷計	低圧	低圧
37	昆虫飼育室	47-00-120-00-0216-3	00212300061163705	M4GP	3590	負荷計	低圧	低圧
38	大学会館GL	47-00-120-00-0225-4	00212100087963306	M16GP	2464	負荷計	低圧	低圧
39	教養棟GL	47-00-120-00-0230-4	00212300088706700	M120GP	8612	負荷計	中圧	低圧
40	教養棟GL	47-00-120-00-0240-3	00212700088705604	M120GP	8564	負荷計	中圧	低圧
41	新プレハブ棟東面GL	47-00-120-00-0265-0	00212000098009208	UA4GP	6249	負荷計	低圧	低圧

月別	契約月別使用量		
	中圧	低圧	合計
令和8年4月	1,700m ³	9,300m ³	11,000m ³
令和8年5月	2,600m ³	6,900m ³	9,500m ³
令和8年6月	6,500m ³	21,400m ³	27,900m ³
令和8年7月	12,600m ³	43,100m ³	55,700m ³
令和8年8月	8,100m ³	32,300m ³	40,400m ³
令和8年9月	6,500m ³	28,600m ³	35,100m ³
令和8年10月	4,400m ³	10,900m ³	15,300m ³
令和8年11月	1,300m ³	8,200m ³	9,500m ³
令和8年12月	4,900m ³	32,200m ³	37,100m ³
令和9年1月	7,100m ³	42,500m ³	49,600m ³
令和9年2月	5,400m ³	35,500m ³	40,900m ³
令和9年3月	3,200m ³	23,100m ³	26,300m ³
合計	64,300m ³	294,000m ³	358,300m ³