

業務仕様書

1 業務名

令和4年度 京都府立大学消防用設備等点検業務

2 実施時期

(1) 機器点検業務

完了期日：令和4年9月30日

(2) 総合点検業務

完了期日：令和5年3月31日

3 点検施設・機器設備の所在地

- ・下鴨キャンパス……………京都市左京区下鴨半木町1-5
- ・大野演習林実習施設……………南丹市美山町肱谷栢迫8

4 点検機器（機器数量詳細等は消防用設備点検一覧表のとおり）

- (1) 自動火災報知器
- (2) 屋内消火栓(加圧送水装置・屋内消火栓)
- (3) 連結散水栓設備(散水ヘッド[※]・選択弁・連結送水口)
- (4) 誘導灯
- (5) 避難器具(救助袋、避難梯子)
- (6) 防排煙設備(防火戸、防火シャッター、防火ダンパー)
- (7) 非常放送設備(アンプ、スピーカー)
- (8) 消火器
- (9) 非常用コンセント
- (10) ガス警報器等

※ 全館ベル鳴動試験は、土曜日、日曜日及び国民の祝日のうち、発注者の承認した日程で実施すること。

5 業務内容等

- (1) 点検方法については、昭和50年消防庁告示第3号に基づき実施するものとする。
なお、受信機及び消火器等には点検済証シール等を貼付すること。
- (2) 誘導灯器具等の不点灯器具については、蛍光灯及びグロー球を取り替えるものとし、その費用は本業務に含むものとする。
- (3) 本学の防災訓練において、非常ベルの鳴動が必要な場合は当日対応すること。
- (4) 発注者が提供する本学の消防設備図面を点検終了後に更新し、提出すること。

- (5) 本学の消防設備における工事の計画や設計、届出書の提出等の相談に応じ、対応すること。
- (6) 自動火災報知器の発報（誤報含む）等の非常時においては、緊急対応にて復旧につとめること。なお、緊急対応にて修理が発生した場合は、別途、発注者と協議の上、その費用を請求すること。

6 書類等の作成

- (1) 有資格作業者の免状の写しを提出のこと。
- (2) 点検日時等は書面をもって7日前までに提出し担当職員に承諾を得るものとする。
- (3) 総合点検における消防設備点検結果報告書については、昭和50年消防庁告示第3号、第4号（点検の結果についての報告書の様式）の様式により、各消防署長あてに2部提出するものとする。
- (4) 消防設備等の故障又は老朽化した設備については、位置及び数量等を配置図上に朱書きし、修理に関する見積書を添付すること。
- (5) 2の（1）、（2）の各業務の完了後に、書面をもって請求を行うこと。

7 点検要領

消防用設備の点検の期間、方法及び結果報告書の様式を定める告示(昭和50年消防庁告示第3号)に基づき実施するものとする。

- (1) 学内に入出入りする作業従事者等は、腕章及び名札を付けること。
- (2) 点検業務に対応する有資格者により点検を実施すること。
- (3) 施錠してある部屋については、受付室にて鍵受渡簿に必要事項を記載し借受けること。

8 留意事項

- (1) 発注者の都合により、調査日程、時間が指定、限定されることや、効率的に調査が進められないことも考慮の上、調査を実施のこと。

消防用設備等点検業務 点検機器一覽表

別表

防火対象物	受信機		副受信	制御盤	予備電池	差動ス	定温ス	差動分	熱アナス	煙2種	光電式ス	発信機	ベル	表示灯	煙3種	エジェクタ	シャッター	ダンパー	ガス	消火栓	連結散水栓	自動消火	誘導灯	避難ハシゴ	救助袋	非常電源	ダクト消火	消火器	備考		
本館	P-1	97/160L		複 30L	Ni-cd 2	131	17			13		9	9	9	42	11	4	25		9	1 式		12	(緩降機) ₁		2			30		
1号館		警報盤 10L	20 L			101	1			12		6	7	6	13	6	1		65	6	(内訳) ヘッド 98 弁 6 送水口 4				1	1			17		
2号館			15 L			100	1					6	6	6						6			2	1					15		
3号館			10 L			123	26					9	9	9						9			3		1				24		
5号館			10 L	単 5L	1	92	15			2		6	6	6	12	10	1	1		6			5	4		1			12		
6号館	P-1	10/10L		複 5L	Ni-cd 2	35	17			15		7	7	7	9	5	3						10							12	
7号館			10 L			50	7			17		4	4	4						4			14							10	
教養棟	R型	233L			Ni-cd 1	530	6		86	14		13				64	4	26	26	13		13	1	(緩降機) ₂		1	1		54		
旧演習林本部棟			5 L			12	3			1		2	2	2																4	
大学会館						26	4			3		2	3	2									1							7	
桂会館						9	4					1	1	1																2	
第1体育館			10 L			14	15	14				6	6	6						3			11							9	
第2体育館						4	1			20		2	3	2									12	1						5	
RI実験施設			2 L			12	2					2	2	2																3	
実験動物舎																							10							4	
農場関係																							4							13	
バス車庫																							1							1	
植物生理実験棟	P-2	4/5L	5 L			25	8			1		2	2	2																2	
クラブボックス他																														26	
仮設体育館	P-2	3/5L				3	2			6		2	2	2									4							6	
小計			87 L	40L	6	1267	129	14	86	104		79	69	66	76	96	13	52	91	56	1	13	90	9	2	5	1	256			
大野演習林	P-2	5/5L	5 L	5L	2	19	8			3		4	4	5	7	6	1						6							15	
合計			92 L	45L	8	1286	137	14	86	107		83	73	71	83	102	14	52	91	56	1	13	96	9	2	5	1	271			